

DOCUMENTO DD-2

CLIENTE	
NOMBRE SOLICITANTE	

Nº PEDIDO	
------------------	--

FECHA SOLICITADA PARA PUESTA EN MARCHA	
---	--

	SI	NO	≠
- Correcta colocación del cono asimétrico en aspiración			
- Soportes adecuados en tuberías			
- Condiciones de aspiración óptimas			
- Llenado del depósito principal (aljibe)			
- Instalación drenaje prensaestopas			
- Fundación adecuada para los equipos			
- Casetas bien dimensionadas con suficiente aireación			
- Alineación de los grupos			
- Aireación exterior de los gases del depósito de combustible			
- Depósito de combustible en carga y conexionado			
- Llenado del depósito de combustible			
- Conexión correcto entre grupo diesel y bancada del depósito			
- Comprobación de funcionamiento de características nominales			
- Colector de pruebas y caudalímetro instalado			
- Instalación adecuada de equipos de medida (caudalímetro, manómetros.)			
- Adecuada colocación y tamaño del tubo de escape			
- Conexión eléctrico completo y correcto			
- Instalación correcta de presostatos			
- Conexión correcto de presostatos			
- Tensión y potencia adecuada a equipos			
- Baterías en buen estado y con nivel de electrolito correcto			
- Conexión de baterías			
- Nivel correcto del líquido refrigerante			
- Nivel correcto de aceite en motores y reductores			
- Conexión alimentación circuito de refrigeración motor, reductor			
- Comprobación del Voltaje de baterías en grupo Diesel			
- Comprobación de señales remotas para P de relés 10 W, máx. 30 V. y 0,3 A			
- Conexión desagüe agua intercambiador, reductor, etc.			

≠ No procede.

NOTA:

EN CASO DE REQUERIR NUESTRA PRESENCIA, ES NECESARIO REMITAN ESTA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA AL MENOS CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN Y ENVIARLA POR correo-e: postventa@bombaszeda.com

Debido a que nuestro personal se encuentra de vacaciones en el mes de agosto, en este periodo resultará imposible realizar puestas en marcha.

Dirección de obra:	
Persona(s) de contacto:	
Teléfono	
Correo-e	

Bombas Zeda, S.A.

Pintor Losda, 15

48004-Bilbao

Tef. 902.157.505

postventa@bombaszeda.com


Nombre y Firma del solicitante:
Fecha: