

**DOCUMENTO DD-2****Documento de solicitud de supervisión de E.C.I.s nuevos suministrados.**

<b>CLIENTE</b>	
<b>NOMBRE SOLICITANTE</b>	
<b>FECHA SOLICITADA</b>	

<b>Nº PEDIDO</b>	
------------------	--

	SI	NO	≠
- Correcta colocación del cono asimétrico en aspiración			
- Soportes adecuados en tuberías			
- Condiciones de aspiración óptimas			
- Llenado del depósito principal (aljibe)			
- Instalación drenaje prensaestopas			
- Fundación adecuada para los equipos			
- Casetas bien dimensionadas con suficiente aireación			
- Alineación de los grupos			
- Aireación exterior de los gases del depósito de combustible			
- Depósito de combustible en carga y conexasiónado			
- Llenado del depósito de combustible			
- Conexiónado correcto entre grupo diesel y bancada del deposito			
- Comprobación de funcionamiento de características nominales			
- Colector de pruebas y caudalímetro instalado			
- Instalación adecuada de equipos de medida (caudalímetro, manómetros.)			
- Adecuada colocación y tamaño del tubo de escape			
- Conexiónado eléctrico completo y correcto			
- Instalación correcta de presostatos			
- Conexiónado correcto de presostatos			
- Tensión y potencia adecuada a equipos			
- Baterías en buen estado y con nivel de electrolito correcto			
- Conexiónado de baterías			
- Nivel correcto del liquido refrigerante			
- Nivel correcto de aceite en motores y reductores			
- Conexiónado alimentación circuito de refrigeración motor, reductor			
- Comprobación del Voltaje de baterías en grupo Diesel			
- Comprobación de señales remotas para P de relés 10 W, máx. 30 V. y 0,3 A			
- Conexiónado desagüe agua intercambiador, reductor, etc.			

≠ No procede.

**NOTA IMPORTANTE**

**EN CASO DE REQUERIR NUESTRA PRESENCIA, ES NECESARIO REMITAN ESTA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA AL MENOS CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN Y ENVIARLA POR correo-e: [postventa@bombaszeda.com](mailto:postventa@bombaszeda.com)**

<b>Dirección de obra:</b>	
<b>Personas de contacto:</b>	
<b>Teléfono</b>	
<b>Correo-e</b>	

**Bombas Zeda, S.A.**

Pintor Losada, 15

48004-Bilbao

Telf. 944 119 100

[postventa@bombaszeda.com](mailto:postventa@bombaszeda.com)

(\*) Nombre y Firma del solicitante:

<b>Fecha:</b>

(\*) El firmante o la empresa representada acepta el alcance de la siguiente página.

## **(\*) ALCANCE DE COMPROMISO**

- Debido que nuestro personal se encuentra de vacaciones en el mes de agosto, en este periodo resultará imposible realizar asistencias.
- El personal asistente de **Bombas Zeda solo realizará** labores de comprobación y medida, del material entregado y **no propio de la instalación**, mantenimiento, llenado, cableado, ajustes, etc.
- Cualquier retraso en el servicio debido a causas ajenas a Bombas zeda, como la no asistencia del cliente o instalador, cortes o falta de suministro eléctrico, falta de combustible, o falta de parte de la instalación para su funcionamiento, etc. su demora, siempre que se alargue al día siguiente o sucesivos, se facturará por separado. Incluso cabe la posibilidad que este personal tenga contratado otro servicio a continuación
- Bombas Zeda no se compromete a la asistencia puntualmente cuando por causas mayores no pueda acudir, como huelgas, estados de alarma, condiciones metereológicas adversas, accidentes, defunciones, etc.

***Bombas Zeda, S.A.***